



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Мурманской области

(наименование территориального органа МЧС России)

183025, г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д. 4, т. (8152) 45-97-77, gumur4@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г. Апатиты и г. Кировска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

1834250, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 48, т. (81531) 5-40-44, ond-kirovsk@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 153/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МБОУ «Хибинская гимназия»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

На основании распоряжения отдела надзорной деятельности г. Апатиты и г. Кировска Управления надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области от «07» декабря 2015 г. № 153 вынесенного заместителем главного государственного инспектора г. Апатиты и г. Кировска по пожарному надзору Ходоновчиём Юрием Алексеевичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества должность руководителя, заместителя руководителя
органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

в период с «10» часов «00» минут «23» декабря 2015 г. по «17» часов «00» минут «25» декабря 2015 г. проведена плановая / выездная проверка объекта защиты:
здание, территория МБОУ «Хибинская гимназия», расположенного по адресу(ам): Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 57а

(указывается наименование и (в случае, если имеется) функциональное назначение проверяемого объекта защиты)

лицо проводившее проверку:

Фаршакова Мария Николаевна - начальник отделения ОНД г. Апатиты и г. Кировска УНД и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

при проведении проверки присутствовали:

Заместитель директора МБОУ «Хибинская гимназия»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя, представитель индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Пути эвакуации не оборудованы знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.».	Нарушены требования: п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»; Нарушены требования: ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы кон-	01.09.2016	

2	Помещения иного функционального назначения, расположенные в здании (кладовые), не оборудованы противопожарными дверьми с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30.	Нарушены требования: части 1, части 2, части 3 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 5.14, 5.21, 7.4, 7.5; п. 4.2., 4.17. СП 4.13130.2013. "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	01.09.2016	
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица, в течение пятнадцати дней с даты получения предписания, вправе представить в орган государственного контроля (надзора) в письменной форме свои возражения или обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

инспектор
г. Апатиты и
г. Кировска
по пожарному
надзору
№ 59
«25» декабря 2015 г.
М.И.П. *

Фаршакова М.Н. - начальник отделения ОНД г. Апатиты и г. Кировска УНД и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области

Предписание для исполнения получил:
 Директор МБОУ «Хибинская гимназия» Л.А. Новикова

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» декабря 2015 г.

МБОУ
«Хибинская
гимназия»
(подпись)