



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: пр. Кольский, д. 1, г. Мурманск, 183032
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: murmansk@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (8152) 25-46-91, факс: (8152) 25-15-36

**ПРЕДПИСАНИЕ
№ 48-7591-3041/ПР**

«12» октября 2016 г.

г. Кировск
(место проведения проверки)

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора № 48-7591/Рк от 28.09.2016

Лица, проводившие проверку:

- главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Мурманской области Северо-Западного управления Ростехнадзора Бородей Михаил Александрович;

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хибинская гимназия»

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по АХД Борисова Марина Николаевна

Дата, время, место проведения проверки: с 10 час. 00 мин. 12.10.2016 до 16 час. 00 мин. 12.10.2016 по адресу: 184250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 57а

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 14 октября 2016 № 48-7591-7597/А


В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» **Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Хибинская гимназия», предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:**

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	Лицо, ответственное за электрохозяйство, проверку знаний в органах госэнергонадзора не проходила	п. п.1.2.3., 1.4.20 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»	Пройти проверку знаний согласно требованиям Правил	01.02.2017
2.	Лицо, замещающее ответственного за электрохозяйство, проверку знаний в органах госэнергонадзора не проходила	п. п.1.2.3. 1.4.20 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»	Назначить лицо, замещающее ответственного за электрохозяйство	01.02.2017

На основании статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 марта 2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. № 401, Вам предписываю устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить заместителю руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

(наименование органа, издавшего документ о проведении проверки)


Предписание выдал (выдали)
 Главный государственный инспектор


 (подпись)

/М.А. Бородей/
 (расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

директор


 (подпись)

/Л.А. Новикова/
 (расшифровка подписи)

12 октября 2016 года 16 часов

(дата)